

Под углом не более 10 градусов к горизонту при расположении дымовой трубы на расстоянии до конька кровли более 3 м

Толщина стенки дымохода не менее 120 мм

Противопожарная отступка не менее 130 мм

Не менее 350 мм

250 мм

Оштукатурена, побелена

Возвышение дымовой трубы над коньком кровли на высоту не менее 500 мм при расстоянии до конька кровли менее 3 м

Противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) не менее 500 мм

Не менее 70 мм выше и ниже перекрытия

Лампа с плафоном или рассеивателем


Не менее 140 мм

Предпочтительный металлический лист 500x700 мм

Розетки без повреждений

Закрыт

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ДОМА



220

